省生态环境保护督察组转办处理情况反馈单

（信访举报件）

转办编号	湘环督（永州市）转〔2026〕03 号
转办时间	2026 年 9 月 11 日
反馈时间	2026 年 11 月 3 日
反馈人（签字）	
经办人（签字）	
处理情况及存在问题	廷泊酒店已根据整改方案，对酒店机房排风扇和中央空调主机做隔音处理，第三方检测公司已在廷泊酒店做好隔音处理后并做噪音检测，目前第三方检测公司已出具了检测报告，检测报告合格。 经办理，此案件已办结。
备注	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App